Numer sprawy: NM/ZP.10/15/11/12 Włocławek 04.12.2012 r.

Treść zapytania oraz wyjaśnienie
dotyczące zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: doprecyzowania wyjaśnień z dnia 30.11.2012 r. w przetargu nieograniczonym Nr NM/ZP.10/15/11/12. na: „Ochronę fizyczną i elektroniczną obiektów, osób i mienia PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku".

PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytania dotyczącego zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniem.
W przedmiotowym postępowaniu ponownie wpłynęło zapytanie o następującej treści:

Pytanie: Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga, by wykonawca posiadał stację monitorowania alarmów na terenie miasta Włocławek, skoro zasięgu usług świadczonych przez stację monitorowania jest ogólnopolski bez względu na siedzibę stacjonowania stacji? W związku z powyższym wnosimy o modyfikację zapisu dotyczącego wykreślenia miasta Włocławek.

Odpowiedz: Zamawiający udzielił, już odpowiedzi na powyższe pytanie w wyjaśnieniach z dnia 30.11.2012 r. (pytanie nr 4).
Doprecyzowując odpowiedz udzieloną w piśmie z dnia 30.11.2012 r., Zamawiający informuje, iż w warunku określonym w rozdz. V pkt. VI. ppkt. c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia być może mylnie została użyta nazwa „Stacja Monitorowania Alarmów" albowiem Zamawiającemu chodzi o dysponowanie radiową bazą odbiorczą działającą w paśmie strzeżonym na terenie miasta Włocławka, która winna współgrać z nadajnikami Zamawiającego pracującymi w przedziale częstotliwości 40-42 MHZ.

PRZEZES ZARZĄDU
inż. Edward Ziemski