

Wrocław, 31.03.2023 r.

Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, nr BZ.ZP.05/16/03/23 pod nazwą „remont i naprawa uszkodzonej powierzchni placu w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnacu, gm. Brześć Kujawski”.

Zamawiający: **Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dn. 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933, 2185, z 2023 r. poz. 412) udostępnia wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniem.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynął wniosek o następującej treści:

WNIOSEK NR 1:

Ad przedmiar poz. nr 16. W przedmiarze jest podbudowa z gruntu stabilizowanego C 1,5/2 gr 15 cm, natomiast na przekrojach i w opisie jest gr. 20 cm. Prosimy o podanie prawidłowej grubości i ewentualną zmianę przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Grubość warstwy podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem winna wynosić 20 cm.

W związku z powyższym, Zamawiający ujednolici dokumentację projektową i zmienia treść w pkt. 16 tabeli w załączniku nr 1a do Specyfikacji Warunków Zamówienia, stanowiącym przedmiar robót,

z brzmienia:

„Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25kg/m², warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm”

na brzmienie:

„Warstwa mieszanki stabilizowanej cementem C1,5/2 gr. 20 cm”.

PREZES ZARZĄDU

Wpicietowak

Sylvia Wójcickowska.....

/Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu/

5